



ООО «БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
171081, Россия, Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, 88,
Здание бытового корпуса, помещение 1

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ФИТИНГИ)
резьбовые латунные на PN 4,0 МПа (40 кгс/см²)
ТУ 24.44.26-003-28220329-2022



ПАСПОРТ

ФИТИНГИ ПС

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Соединительные части для трубопроводов (фитинги) резьбовые латунные предназначены для соединения труб и присоединения трубопроводной арматуры в системах хозяйственно-питьевого назначения и технологических трубопроводах для холодной, горячей воды и пара; для природного газа (кроме запасных частей), а также в системах отопления и в других системах транспортирующих газы и жидкости неагрессивные к материалу соединителей при температуре рабочей среды от минус 20 до плюс 150° С и номинальном давлении до 4,0 МПа (40 кгс/см²).
Сертификат соответствия № РОСС RU.32320.04ИЦР0.ОС01.01872, срок действия до 29.08.2025г.
Решение № 1099 от 01.09.2022 об отказе в регистрации ДС требованиям ТР ТС.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.01.РА.02.013.Е.002102.11.22 от 07.11.2022 г.

2 МОДЕЛИ

По виду покрытия деталей фитинги подразделяются на:
– фитинги без покрытия;
– фитинги никелированные имеющие полное или частичное металлическое покрытие
Номенклатура и основные размеры фитингов приведены в "Приложении А".

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные технические характеристики фитингов указаны в Таблице 1.
3.2 Материал фитингов - латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93.
3.3 Гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет со дня производства.

Таблица 1

Рабочая среда	Температура рабочей среды, °С	Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²) по ГОСТ 26349	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Температура окружающей среды, °С
Вода, пар, природный газ	от -20 до +150	4,0 (40)	УХЛ 3.1	от -10 до +45

3.4 Предельно-допустимые крутящие моменты при монтаже

Таблица 2

Присоединительная резьба	G½-B	G¾-B	G1-B
Крутящий момент, Нм	30	40	60

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 При отгрузке фитингов потребителю каждое тарное место укомплектовывается эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601-2013, содержащей паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается:
-производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
-использовать фитинги на параметрах, превышающих указанные в таблице 1.
5.2 Для исключения выгорания уплотнительных деталей сварочные работы на трубопроводе, с установленными на нем фитингами, производить с обеспечением мер, исключающих нагрев фитингов.
5.3 В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6, фитинги не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку на фитинги от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр.

5.4 .Муфтовые соединения следует выполнять, не превышая допустимые крутящие моменты, указанные в Таблице 2 раздела 3 настоящего паспорта. При этом монтажный ключ должен воздействовать на присоединяемый патрубок фитинга, а не на противоположный.
В качестве уплотнительного материала соединения фитингов с трубопроводом должны применяться фторопластовый уплотнительный материал ФУМ или льняная пряда (возможно использование других уплотнительных материалов для трубопроводной арматуры).
Монтаж фитингов на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на выполнение данных работ.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Перед установкой фитингов резьба на трубопроводе должна быть очищена и соответствовать ГОСТ 6357-81.
6.2 При монтаже выполнить требования указанные в п.5.3 паспорта.
6.3 При монтаже рекомендуется применение стандартных рожковых ключей или ключа трубного рычажного (КТР). При навинчивании фитинга не прилагать чрезмерных усилий на грани, чтобы не допустить деформационные изменения разрушительно влияющие на целостность и прочность.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Так как фитинги являются комплектующей частью изделия (оборудования) требования к сроку проведения осмотра (обслуживания) должны быть совмещены со сроками осмотра изделия.
7.2 Обслуживание фитингов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 При отгрузке потребителю фитинги консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие или имеют защитные покрытия.
8.2 В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах фитинги не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.
8.3 Фитинги транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ4).
9.4 Фитинги должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Предприятие-изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие фитингов требованиям ТУ.
9.2 Гарантийный срок составляет 10 лет со дня производства.
9.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине предприятия - изготовителя.
9.4 Невыполнение потребителем требований указанных в разделах 5, 6 и 8 паспорта, а также наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами является основанием для предприятия - изготовителя аннулировать гарантийные обязательства.
9.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

10.УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

10.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
10.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене изделия принимает предприятие-изготовитель. Замененное изделие переходит в собственность предприятия-изготовителя.
10.3 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещают.
10.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Партия фитингов соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____ ОТК _____



ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

№ _____

Наименование товара: **ФИТИНГИ**

№ п/п	Модель (условное обозначение)	DN	№ партии	Количество, шт	Наименование и адрес торгующей организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН Покупатель _____ (подпись)

Гарантийный срок - 10 лет со дня производства.
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
171081, Россия, Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, 88, Здание бытового корпуса, помещение 1.
Телефон +7(48238) 2-21-13.
При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата _____ Подпись _____