УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ СЧЕТЧИКОВ СЕ 901 RUP-02

ФОРМУЛЯР

ОКП 42 2950

Группа К9

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией устройства считывания счетчиков СЕ 901 RUP- 02 (в дальнейшем - устройство) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

2.1 Наименование: устройство считывания счетчиков СЕ 901 RUP-02.

2.2 Декларация о соответствии ТР ТС ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.00825/19.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

Устройство считывания счетчиков СЕ 901 RUP-02 (исполнение, согласно записи в сведениях о приемке) *	1 шт.
Руководство по эксплуатации САНТ.418123.004 РЭ	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.
Элементы питания (тип АА)	2 шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4229-001-63919543-2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и указанных в руководстве по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) 7 лет с даты выпуска.

4.3 Устройство, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

4.4 По окончании гарантийного срока в течение срока службы устройства ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

4.5 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если устройство имеет механические повреждения, возникшие не по вине производителя, а также, если нарушена целостность пломбы, установленной при выпуске устройства.

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕ 308 С36

ФОРМУЛЯР

ОКП 42 2863 6

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией счетчика электрической энергии трехфазного многофункционального СЕ 308 С36 (в дальнейшем - счетчик) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЧИКЕ

2.1 Наименование: счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный СЕ 308 С36.

2.2 Счетчик сертифицирован. Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.АД75.В.00218 Серия RU № 0620523 выдан органом по сертификации «ЭкспертАвтоТест» Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация машин и оборудования». Счетчик внесен в Государственный реестр средств измерений под № 59520-14. Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.34.004.А № 57478/4 выдано ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ.

2.3 Интервал между поверками составляет 16 лет. Срок службы не менее 30 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки счетчика входит:

Счетчик СЕ 308 С36 (закрепленный на металлическом основании)	1 шт.
Держатель проводов	1 шт.
Руководство по эксплуатации САНТ.411152.107-02 РЭ	1 шт.
Формуляр САНТ.411152.107-06 ФО	1 шт.
Устройство считывания СЕ901RUP-02	1 шт.

Методика поверки высылается по требованию организаций, выполняющих регулировку и поверку счетчиков.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ 4228-104-78189955-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

4.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) 7 лет с даты выпуска.

4.3 Счетчик, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

4.4 По окончании гарантийного срока в течение срока службы счетчика ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

4.5 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если счетчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине производителя, а также, если сорваны или заменены пломбы, установленные при выпуске счетчика.

Адрес предприятия-изготовителя:
АО «Электротехнические заводы «Энергомера».
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415. Тел.: (8652) 35-75-27,
факс: (8652) 56-66-90. Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27.
e-mail: concern@energomera.ru, www.energomera.ru.
Гарантийное обслуживание: 357106 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217.

5. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Настройки счетчика при выпуске:

Установлено время (GMT+3), переход на зимнее/летнее время запрещен.
Тарифное расписание: Т1 с 7.00 ч. до 23.00 ч.; Т2 с 23.00 ч. до 7.00 ч.,
отдельная тарификация выходных дней и особых дат отсутствует.
Критерий управления реле: по команде через интерфейс.
Интервал усреднения энергии: 60 минут.
Учет реактивной энергии: по направлению реактивной энергии.
Пароль: 777777.
Шестизначный сетевой адрес нанесен на корпус счетчика.

При получении счетчика потребителем, данные параметры могут быть изменены в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.

Информация о заменах литиевого элемента

Организация, установившая (сменившая) литиевый элемент	Дата установки (замены) литиевого элемента	ФИО	Подпись

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик соответствует техническим условиям и признан годным годным для эксплуатации.

М.П. (оттиск клейма ОТК)

СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Счетчик на основании первичной поверки признан годным для эксплуатации

М.П. (ФИО, подпись и оттиск клейма поверителя)

САНТ.411152.107-06 ФО изм.5, 25.09.19 г.

Место для Этикетки с МАС-адресом

Адрес предприятия-изготовителя:
АО «Электротехнические заводы «Энергомера».
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.
Тел.: (8652) 35-75-27, факс: (8652) 56-66-90.
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27.
e-mail: concern@energomera.ru, www.energomera.ru.

5. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В программу устройства при выпуске введены следующие значения:

Длительность отображения каждого окна в автоматическом режиме, секунд	5
Период автоматического обновления данных группы 0 при внешнем питании, минут	3
Количество знаков после запятой при отображении показаний энергии	2
Время активности подсветки дисплея после нажатия кнопки, секунд	10
Время активности при батарейном включении, секунд	30

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Устройство считывания счетчиков

соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

М.П. (оттиск клейма ОТК)