

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 65634-16

Срок действия утверждения типа до **28 июля 2025 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «МИРТЕК-32-РУ»**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ООО «МИРТЕК»),  
Ростовская обл., г. Таганрог;  
Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ООО «МИРТЕК»),  
г. Владивосток**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

**ОС**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**МИРТ.411152.048Д10**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **16 лет**

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от **22 августа 2023 г. N 1720.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 18DA70098FBD4FA29944FE6CFD237DB5  
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович  
Действителен: с 29.09.2022 до 23.12.2023

А.М.Кузьмин

«28» августа 2023 г.

Регистрационный № 65634-16

Лист № 1  
Всего листов 19

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «МИРТЕК-32-РУ»

#### Назначение средства измерений

Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «МИРТЕК-32-РУ» (далее – счетчики) предназначены для измерения активной и реактивной (или только активной) электрической энергии прямого и обратного (или только прямого) направления по дифференцированным во времени тарифам в трехфазных сетях переменного тока промышленной частоты.

#### Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на аналого-цифровом преобразовании сигналов тока и напряжения в показания электрической энергии.

Конструктивно счетчики состоят из корпуса и крышки клеммной колодки. В корпусе расположены печатные платы, клеммная колодка, измерительные элементы. Клеммная крышка при опломбировании предотвращает доступ к винтам клеммной колодки и силовым тоководам.

Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета (АИИС КУЭ) и технического учета электроэнергии, диспетчерского управления (АСДУ).

Счетчики имеют в своем составе измерительные элементы – датчики тока (шунты или трансформаторы тока, в зависимости от исполнения), микроконтроллер, энергонезависимую память данных, встроенные часы, позволяющие вести учет электрической энергии по тарифным зонам суток, выполненные по ГОСТ IEC 61038-2011, оптические испытательные выходные устройства по ГОСТ 31818.11-2012 для поверки, а также интерфейсы для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии. Счетчик может иметь в своем составе индикаторы наличия каждого из фазных напряжений «L1», «L2», «L3», индикатор наличия хотя бы одного из фазных напряжений «Сеть», одну или две кнопки для ручного переключения режимов индикации «Просмотр», оптический порт, выполненный по ГОСТ IEC 61107-2011.

В составе счетчиков, предназначенных для установки в щиток или на DIN-рейку, также присутствует жидкокристаллический индикатор (далее – ЖКИ).

В состав счетчиков могут входить отдельные гальванически развязанные от электрической сети дискретные выходы и отдельные гальванически развязанные от электрической сети дискретные входы.

Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015 – IP51, IP54, IP64.

Счетчики, в зависимости от исполнения, могут иметь один или несколько интерфейсов удаленного доступа.

Структура обозначения возможных исполнений счетчика приведена ниже.

Структура условного обозначения

| ①            | ②     | ③     | ④    | ⑤   | ⑥    | ⑦   | ⑧       | ⑨       | ⑩   | ⑪       | ⑫ | ⑬   |
|--------------|-------|-------|------|-----|------|-----|---------|---------|-----|---------|---|-----|
| МИРТЕК-32-РУ | -XXX- | XXXX- | XXX- | XX- | XXX- | XX- | XXXXXX- | XXXXXX- | XX- | XXXXXX- | X | - X |

① Тип счетчика

② Тип корпуса

- W31 – для установки на щиток, модификация 1
- W32 – для установки на щиток, модификация 2
- W33 – для установки на щиток, модификация 3
- D31 – для установки на DIN-рейку, модификация 1
- D33 – для установки на DIN-рейку, модификация 3
- D34 – для установки на DIN-рейку, модификация 4
- D35 – для установки на DIN-рейку, модификация 5
- D37 – для установки на DIN-рейку, модификация 7
- SP31 – для установки на опору ЛЭП, модификация 1

③ Класс точности

- A1 – класс точности 1 по ГОСТ 31819.21
- A0.5 – класс точности 0,5S по ГОСТ 31819.22
- A1R1 – класс точности 1 по ГОСТ 31819.21 и класс точности 1 по ГОСТ 31819.23
- A1R2 – класс точности 1 по ГОСТ 31819.21 класс точности 2 по ГОСТ 31819.23
- A0.5R1 – класс точности 0,5S по ГОСТ 31819.22 и класс точности 1 по ГОСТ 31819.23
- A0.5R2 – класс точности 0,5S по ГОСТ 31819.22 и класс точности 2 по ГОСТ 31819.23
- A0.2R1 – класс точности 0,2S по ГОСТ 31819.22 и класс точности 1 по ГОСТ 31819.23
- A0.2R2 – класс точности 0,2S по ГОСТ 31819.22 и класс точности 2 по ГОСТ 31819.23

④ Номинальное напряжение

- 57,7 – 57,7 В
- 220 – 220 В
- 230 – 230 В

⑤ Номинальный (базовый) ток

- 1 – 1 А
- 5 – 5 А
- 10 – 10 А

⑥ Максимальный ток

- 10А – 10 А
- 50А – 50 А
- 60А – 60 А
- 80А – 80 А
- 100А – 100 А

⑦ Тип измерительных элементов

- S – шунты
- T – трансформаторы тока
- N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали

⑧ Основной интерфейс

CAN – интерфейс CAN

RS232 – интерфейс RS-232

RS485 – интерфейс RS-485

RF433/n – радиointерфейс 433 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса

RF868/n – радиointерфейс 868 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса

RF2400/n – радиointерфейс 2400 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса

PF/n – PLC-модем с FSK-модуляцией, где n – номер модификации модуля интерфейса

PO/n – PLC-модем с OFDM-модуляцией, где n – номер модификации модуля интерфейса

G/n – радиointерфейс GSM/GPRS, где n – номер модификации модуля интерфейса

⑨ Дополнительные интерфейсы

CAN – интерфейс CAN

RS232 – интерфейс RS-232

RS485 – интерфейс RS-485

RF433/n – радиointерфейс 433 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса

RF868/n – радиointерфейс 868 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса

RF2400/n – радиointерфейс 2400 МГц, где n – номер модификации модуля интерфейса

PF/n – PLC-модем с FSK-модуляцией, где n – номер модификации модуля интерфейса

PO/n – PLC-модем с OFDM-модуляцией, где n – номер модификации модуля интерфейса

G/n – радиointерфейс GSM/GPRS, где n – номер модификации модуля интерфейса

E/n – интерфейс Ethernet, где n – номер модификации модуля интерфейса (для модификации 1 номер допускается не указывать)

RFWF/n – радиointерфейс WiFi, где n – номер модификации модуля интерфейса (для модификации 1 номер допускается не указывать)

RFLT/n – радиointерфейс LTE, где n – номер модификации модуля интерфейса (для модификации 1 номер допускается не указывать)

MOD – возможность установки дополнительного интерфейса связи

(Нет символа) – интерфейс отсутствует

⑩ Поддерживаемые протоколы передачи данных

(Нет символа) – протокол «МИРТЕК»

P1 – протокол DLMS/COSEM/СПОДЭС/ГОСТ Р 58940

P2 – протоколы «МИРТЕК» и DLMS/COSEM/СПОДЭС/ГОСТ Р 58940

⑪ Дополнительные функции

H – датчик магнитного поля

In – дискретный вход, где n – количество входов

K – реле управления нагрузкой в цепи тока

L – подсветка индикатора

M – измерение параметров качества электрической энергии

O – оптопорт

Qn – дискретный выход, где n – количество выходов

R – защита от выкручивания винтов кожуха

U – защита целостности корпуса

Vn – электронная пломба, где n – номер модификации электронных пломб

Y – защита от замены деталей корпуса

Z/n – резервный источник питания, где n – номер модификации источника питания (для модификации 1 номер допускается не указывать)

(Нет символа) – дополнительные функции отсутствуют

- 12 Количество направлений учёта электроэнергии  
(Нет символа) – измерение электроэнергии в одном направлении (по модулю)  
D – измерение электроэнергии в двух направлениях
- 13 Условия эксплуатации  
(Нет символа) – температура окружающей среды от –40 до 70 °C  
F – температура окружающей среды от –45 до 85 °C

Перечни номеров, обозначающих модификации поддерживаемых протоколов передачи данных, модулей интерфейсов и дополнительных функций, могут быть расширены производителем. Описание модификаций поддерживаемых протоколов передачи данных, модулей интерфейсов и дополнительных функций приведено в эксплуатационной документации и на сайте производителя. Дополнительные номера поддерживаемых протоколов передачи данных, модификаций модулей интерфейсов и дополнительных функций могут быть введены только для функциональности, не влияющей на метрологические характеристики счетчика.

В счетчиках в корпусах SP31 для считывания информации используется дистанционное индикаторное устройство. При этом один из интерфейсов данных счетчиков используется в качестве канала связи с дистанционным индикаторным устройством.

Счетчики, у которых в условном обозначении присутствует символ «K», оснащены встроенным контактором и дополнительно позволяют:

- организовать отпуск потребителю предварительно оплаченного количества электроэнергии (с отключением нагрузки при его превышении и подключением нагрузки после внесения оплаты);
- отключать нагрузку при превышении потребляемой мощности выше установленных лимитов;
- подключать нагрузку при уменьшении потребляемой мощности ниже установленных лимитов.

Коммутация встроенного контактора при подключении нагрузки происходит после подачи соответствующей команды по интерфейсу и нажатии на кнопку, расположенную на лицевой панели счетчика (по умолчанию), или только после подачи команды по интерфейсу (опционально).

Зажимы для подсоединения счетчиков к сети, интерфейсов, дискретных входов и выходов закрываются пластмассовой крышкой.

Счетчики, у которых в условном обозначении присутствует символ «Z», имеют вход для подключения внешнего резервного источника питания для снятия показаний счетчика при отсутствии основного питания.

Счетчики, у которых в условном обозначении присутствует символ «V», имеют встроенные элементы для контроля вскрытия клеммной крышки и корпуса счетчика. Время и дата вскрытия фиксируются в журнале событий. Благодаря встроенному элементу питания, фиксация в журнале событий производится как при поданном сетевом напряжении, так и при его отсутствии.

Счетчик ведет учет электрической энергии по действующим тарифам в соответствии с месячными программами смены тарифных зон (количество месячных программ – до 12, количество тарифных зон в сутках – до 48). Месячная программа может содержать суточные графики тарификации рабочих, субботних, воскресных и специальных дней. Количество специальных дней (праздничные и перенесенные дни) – до 45. Для специальных дней могут быть заданы признаки рабочей, субботней, воскресной или специальной тарифной программы. Счетчик содержит в энергонезависимой памяти две тарифные программы – действующую и резервную. Резервная тарифная программа вводится в действие с определенной даты, которая передается отдельной командой по интерфейсу.

Счетчики обеспечивают учет:

- текущего времени и даты;
- количества электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания;
- количества электрической энергии нарастающим итогом суммарно и отдельно по действующим тарифам;
- количества электрической энергии нарастающим итогом суммарно и отдельно по действующим тарифам на начало месяца;
- количества электрической энергии нарастающим итогом суммарно и отдельно по действующим тарифам на начало суток;
- профиля мощности, усредненной на интервале 30 минут (или настраиваемом из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут);
- количества электрической энергии нарастающим итогом суммарно и отдельно по действующим тарифам на начало интервала 30 или 60 минут (только при установленном интервале усреднения мощности 30 или 60 минут);
- количества электрической энергии, потребленной за интервал 30 минут (только при установленном интервале усреднения мощности 30 минут).

Учет электрической энергии счетчиками производится по модулю, независимо от направления или с учетом направления (счетчики с символом «D» в условном обозначении).

Счетчики, у которых в условном обозначении присутствует символ «M», дополнительно обеспечивают измерение следующих параметров:

- фазных напряжений;
- линейных напряжений;
- положительного и отрицательного отклонения напряжения (по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S);
- фазных токов;
- тока нейтрали (только счетчики с символом «N» в условном обозначении);
- частоты сети;
- отклонения частоты (по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S);
- активной мощности по каждой фазе;
- реактивной мощности по каждой фазе (только счетчики с символами «R1» и «R2» в условном обозначении);
- полной мощности по каждой фазе (только счетчики с символами «R1» и «R2» в условном обозначении);
- коэффициентов мощности по каждой фазе;
- длительности провала напряжения (по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S);
- длительности перенапряжения (по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S);
- длительности прерывания напряжения (по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S, только счетчики с символом «Z» в условном обозначении, подключенные к источнику резервного питания);
- остаточного напряжения провала напряжения (по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S);
- максимального значения перенапряжения (по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S).

Счетчики обеспечивают возможность задания по интерфейсу следующих параметров:

- адреса счетчика (от 1 до 65000);
- текущего времени и даты;
- величины суточной коррекции хода часов;

- разрешения перехода на летнее/зимнее время (переход на летнее время осуществляется в 2:00 в последнее воскресенье марта, переход на зимнее время осуществляется в 3:00 в последнее воскресенье октября);

- 48 зон суточного графика тарификации для каждого типа дня для 12 месяцев;
- до 45 специальных дней (дни, в которые тарификация отличается от общего правила);
- пароля для доступа по интерфейсу (от 0 до 4294967295).

Счетчик обеспечивает фиксацию в журналах событий перезагрузок, самодиагностики, попыток несанкционированного доступа, переходов на летнее или зимнее время, изменения конфигурации, изменения данных, изменения времени и даты, включений или отключений питания, наличия фазного тока при отсутствии напряжения, изменения направления тока в фазных цепях, воздействия сверхнормативного магнитного поля, выходов параметров качества электрической энергии за заданные пределы, значений положительного и отрицательного отклонений напряжения, количества отключений встроенного контактора, аварийных ситуаций.

Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных осуществляется по имеющимся интерфейсам, в зависимости от исполнения.

Обслуживание счетчиков производится с помощью технологического программного обеспечения.

В случае выхода ЖКИ счетчика из строя информацию можно считать по имеющимся интерфейсам, в зависимости от исполнения, с помощью технологического программного обеспечения.

Знак поверки наносится на счетчик.

Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, состоит из цифр и (или) букв латинского алфавита и наносится в виде наклейки, или лазерным принтом, или иным способом на лицевой панели счетчика.

Общий вид счетчиков, с указанием мест пломбировки, мест нанесения знака утверждения типа, знака поверки, заводского номера приведен на рисунках 1 – 9. Общий вид дистанционного индикаторного устройства приведен на рисунке 10.



Рисунок 1 – Общий вид счетчика в корпусе типа W31




Рисунок 2 – Общий вид счетчика в корпусе типа W32




Рисунок 3 – Общий вид счетчика в корпусе типа W33




Рисунок 4 – Общий вид счетчика в корпусе типа D31



Рисунок 5 – Общий вид счетчика в корпусе типа D33




Рисунок 6 – Общий вид счетчика в корпусе типа D34



Рисунок 7 – Общий вид счетчика в корпусе типа D35




Рисунок 8 – Общий вид счетчика в корпусе типа D37



Рисунок 9 – Общий вид счетчика в корпусе типа SP31




Рисунок 10 – Общий вид дистанционного индикаторного устройства

### Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения (далее – ПО) счетчиков указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО счетчиков

| Идентификационные данные (признаки)                | Значение |      |      |
|----------------------------------------------------|----------|------|------|
| Идентификационное наименование ПО                  | MT1      | MT2  | MT6  |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже | 1.0      | 1.0  | 1.0  |
| Цифровой идентификатор ПО                          | 4CB9     | 4FC5 | FD7C |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО    | CRC      | CRC  | CRC  |

По своей структуре ПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части, имеет контрольную сумму метрологически значимой части и записывается в устройство на стадии его производства.

Влияние программного продукта на точность показаний счетчиков находится в границах, обеспечивающих метрологические характеристики, указанные в таблицах 2 – 6. Диапазон представления, длительность хранения и дискретность результатов измерений соответствуют нормированной точности счетчика.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Классы точности по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, в зависимости от исполнения, указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Классы точности счетчиков

| Символы в условном обозначении | Класс точности при измерении энергии |            |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                | активной                             | реактивной |
| A1                             | 1                                    | –          |
| A0.5                           | 0,5S                                 | –          |
| A1R1                           | 1                                    | 1          |
| A1R2                           | 1                                    | 2          |
| A0.5R1                         | 0,5S                                 | 1          |
| A0.5R2                         | 0,5S                                 | 2          |
| A0.2R1                         | 0,2S                                 | 1          |
| A0.2R2                         | 0,2S                                 | 2          |

Максимальные значения стартовых токов счетчиков в зависимости от класса точности и типа включения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Максимальные значения стартовых токов счетчиков

| Тип включения счетчика    | Класс точности счетчика           |                                      |                                      |                                   |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                           | 1<br>по ГОСТ<br>31819.21-<br>2012 | 0,2S<br>по ГОСТ<br>31819.22-<br>2012 | 0,5S<br>по ГОСТ<br>31819.22-<br>2012 | 1<br>по ГОСТ<br>31819.23-<br>2012 | 2<br>по ГОСТ<br>31819.23-<br>2012 |
| Непосредственное          | 0,0025 $I_b$                      | 0,001 $I_b$                          |                                      | 0,0025 $I_b$                      | 0,005 $I_b$                       |
| Через трансформаторы тока | 0,002 $I_{ном}$                   | 0,001 $I_{ном}$                      |                                      | 0,002 $I_{ном}$                   | 0,003 $I_{ном}$                   |

Пределы допускаемых погрешностей при измерении напряжения, положительного и отрицательного отклонения напряжения, тока, частоты, отклонения частоты, мощности, коэффициента мощности (для счетчиков с символом «М» в условном обозначении) указаны в таблице 4.

Таблица 4 – Пределы допускаемой погрешности измерений параметров электрической энергии

| Параметр                                                                                           | Пределы допускаемой погрешности измерений для счетчиков класса точности (при измерении активной энергии): абсолютной $\Delta$ , относительной $\delta$ |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                    | 0,2S                                                                                                                                                   | 0,5S                | 1                   |
| Частота, Гц                                                                                        | $\pm 0,05 (\Delta)$                                                                                                                                    | $\pm 0,05 (\Delta)$ | $\pm 0,05 (\Delta)$ |
| Отклонение частоты, Гц                                                                             | $\pm 0,05 (\Delta)$                                                                                                                                    | $\pm 0,05 (\Delta)$ | $\pm 0,05 (\Delta)$ |
| Активная мощность, %                                                                               | $\pm 0,5 (\delta)$                                                                                                                                     | $\pm 0,5 (\delta)$  | $\pm 1 (\delta)$    |
| Реактивная мощность, %                                                                             | $\pm 1 (\delta)$                                                                                                                                       | $\pm 1 (\delta)$    | $\pm 1 (\delta)$    |
| Полная мощность, %                                                                                 | $\pm 1 (\delta)$                                                                                                                                       | $\pm 1 (\delta)$    | $\pm 1 (\delta)$    |
| Положительное отклонение напряжения, %                                                             | $\pm 0,5 (\Delta)$                                                                                                                                     | $\pm 0,5 (\Delta)$  | $\pm 0,5 (\Delta)$  |
| Отрицательное отклонение напряжения, %                                                             | $\pm 0,5 (\Delta)$                                                                                                                                     | $\pm 0,5 (\Delta)$  | $\pm 0,5 (\Delta)$  |
| Напряжение, %                                                                                      | $\pm 0,5 (\delta)$                                                                                                                                     | $\pm 0,5 (\delta)$  | $\pm 1 (\delta)$    |
| Фазный ток, %                                                                                      | $\pm 1 (\delta)$                                                                                                                                       | $\pm 1 (\delta)$    | $\pm 1 (\delta)$    |
| Коэффициент мощности, %                                                                            | $\pm 0,4 (\delta)$                                                                                                                                     | $\pm 1 (\delta)$    | $\pm 2 (\delta)$    |
| Примечание – погрешности измерения нормируются для значений входных сигналов указанных в таблице 5 |                                                                                                                                                        |                     |                     |

Метрологические и основные технические характеристики счетчиков указаны в таблицах 5 – 6.

Таблица 5 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                 | Значение                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Номинальное фазное напряжение $U_{ном}$ , В                                                                 | 57,7; 220; 230                                                 |
| Базовый ( $I_b$ ) или номинальный ( $I_{ном}$ ) ток, А                                                      | 1; 5; 10                                                       |
| Максимальный ток $I_{макс}$ , А                                                                             | 10; 50; 60; 80; 100                                            |
| Диапазон входных сигналов при измерении энергии:                                                            |                                                                |
| - сила тока                                                                                                 | от $0,05I_b$ ( $0,01I_{ном}$ или $0,02I_{ном}$ ) до $I_{макс}$ |
| - напряжение                                                                                                | (от 0,75 до 1,2) $U_{ном}$                                     |
| - напряжение, для счетчиков с символами «A1Rx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-xMxx-D»                                     | (от 0,55 до 1,3) $U_{ном}$                                     |
| - коэффициент мощности                                                                                      | от 0,8 (емкостная) до 1,0<br>от 1,0 до 0,5 (индуктивная)       |
| Рабочий диапазон изменения частоты измерительной сети счетчика, Гц                                          | $50 \pm 7,5$                                                   |
| Пределы основной абсолютной погрешности часов за интервал времени 1 сут, с                                  | $\pm 0,5$                                                      |
| Пределы основной абсолютной погрешности часов за интервал времени 1 сут при отключенном питании счетчика, с | $\pm 1$                                                        |

Продолжение таблицы 5

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Значение                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы дополнительной погрешности часов счетчика за интервал времени 1 сут, на каждый градус Цельсия, с                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\pm 0,15$ (но суммарно не более, чем 4 с в диапазоне рабочих температур)                                                                                                                                        |
| <p>Диапазон измерений среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока, В:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для счетчиков с символом «М»</li> <li>- для счетчиков с символами «A1Rx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-хMxx-D»</li> <li>- для счетчиков с символами «AxRx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-хMxxZ-D», подключённых к источнику резервного питания</li> </ul> | <p>(от 0,75 до 1,2) <math>U_{ном}</math><br/>(от 0,55 до 1,3) <math>U_{ном}</math><br/>(от 0,05 до 1,3) <math>U_{ном}</math></p>                                                                                 |
| Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, А                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | от $0,05I_{ном(б)}$ до $I_{макс}$                                                                                                                                                                                |
| <p>Диапазон измерений отрицательного отклонения фазного напряжения, %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для счетчиков с символом «М»</li> <li>- для счетчиков с символами «A1Rx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-хMxx-D»</li> <li>- для счетчиков с символами «AxRx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-хMxxZ-D», подключённых к источнику резервного питания</li> </ul>                       | <p>от 0 до 25<br/>от 0 до 45<br/>от 0 до 90</p>                                                                                                                                                                  |
| <p>Диапазон измерений положительного отклонения фазного напряжения, %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для счетчиков с символом «М»</li> <li>- для счетчиков с символами «A1Rx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-хMxx-D»</li> <li>- для счетчиков с символами «AxRx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-хMxxZ-D», подключённых к источнику резервного питания</li> </ul>                       | <p>от 0 до 20<br/>от 0 до 30<br/>от 0 до 30</p>                                                                                                                                                                  |
| Диапазон измерений коэффициента мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | от -1 до 1                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Диапазон входных сигналов при измерении мощности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сила тока</li> <li>- напряжение, для счетчиков с символом «М»</li> <li>- напряжение, для счетчиков с символами «AxRx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-Rx-хMxx-D»</li> <li>- коэффициент мощности</li> </ul>                                                                                 | <p>от <math>0,05I_{ном(б)}</math> до <math>I_{макс}</math><br/>(от 0,75 до 1,2) <math>U_{ном}</math><br/>(от 0,55 до 1,3) <math>U_{ном}</math><br/>от 0,8 (ёмкостная) до 1,0<br/>от 1,0 до 0,5 (индуктивная)</p> |

Таблица 6 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                        | Значение        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Диапазон значений постоянной счетчика по активной электрической энергии, имп/(кВт·ч)                                                                                                                                               | от 800 до 10000 |
| Диапазон значений постоянной счетчика по реактивной электрической энергии, имп./(квар·ч)                                                                                                                                           | от 800 до 10000 |
| Количество десятичных знаков отсчетного устройства, не менее                                                                                                                                                                       | 8               |
| Разрешающая способность счетного механизма отсчетного устройства, кВт·ч, не более:                                                                                                                                                 | 0,01            |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока при базовом (номинальном) токе, нормальной температуре и номинальной частоте, В·А, не более                                                                                        | 0,3             |
| Полная (активная) мощность, потребляемая каждой цепью напряжения при номинальном значении напряжения, нормальной температуре и номинальной частоте, В·А (Вт), не более                                                             | 10 (2)          |
| Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее                                                                                                                                                             | 35              |
| Срок службы батареи, лет, не менее                                                                                                                                                                                                 | 16              |
| Число тарифов, не менее                                                                                                                                                                                                            | 4               |
| Число временных зон, не менее                                                                                                                                                                                                      | 12              |
| Глубина хранения значений электрической энергии на начало месяца, мес, не менее:<br>- для счетчиков с символами «A1», «A0.5»<br>- для счетчиков с символами «A1R1», «A1R2», «A0.5R1», «A0.2R1», «A0.5R2», «A0.2R2»                 | 24<br>36        |
| Глубина хранения значений электрической энергии на начало суток, сут, не менее:<br>- для счетчиков с символами «A1», «A0.5»<br>- для счетчиков с символами «A1R1», «A1R2», «A0.5R1», «A0.2R1», «A0.5R2», «A0.2R2»                  | 93<br>128       |
| Глубина хранения значений электрической энергии на начало интервала 30 мин, сут, не менее:<br>- для счетчиков с символами «A1», «A0.5»<br>- для счетчиков с символами «A1R1», «A1R2», «A0.5R1», «A0.2R1», «A0.5R2», «A0.2R2»       | 93<br>128       |
| Глубина хранения значений электрической энергии, потребленной за интервал 30 мин, сут, не менее:<br>- для счетчиков с символами «A1», «A0.5»<br>- для счетчиков с символами «A1R1», «A1R2», «A0.5R1», «A0.2R1», «A0.5R2», «A0.2R2» | 93<br>128       |
| Интервал усреднения мощности для фиксации профиля нагрузки, мин <sup>1)</sup>                                                                                                                                                      | 30              |

Продолжение таблицы 6

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Значение       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Глубина хранения профиля нагрузки при интервале усреднения 30 мин, сут <sup>2)</sup> , не менее:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| - для счетчиков с символами «A1», «A0.5»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93             |
| - для счетчиков с символами «A1R1», «A1R2», «A0.5R1», «A0.2R1», «A0.5R2», «A0.2R2»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128            |
| Количество записей в журнале событий, не менее:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| - для счетчиков с символами «A1», «A0.5»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 384            |
| - для счетчиков с символами «A1R1», «A1R2», «A0.5R1», «A0.2R1», «A0.5R2», «A0.2R2»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000           |
| Количество оптических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012, не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              |
| Скорость обмена информацией по интерфейсам, бит/с, не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9600           |
| Габаритные размеры<br>(длина×ширина×высота), мм, не более<br>Тип корпуса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| - W31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 246×169×57     |
| - W32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291×171×88     |
| - W33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 266×171×79     |
| - D31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131×91×70      |
| - D33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106×126×72     |
| - D34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190×91×70      |
| - D35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115×144×62     |
| - D37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160×144×71     |
| - SP31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236×190×106    |
| Условия эксплуатации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| - температура окружающей среды, °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | от –40 до +70  |
| - температура окружающей среды, °С, для счетчиков с символом «F»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | от –45 до +85  |
| - относительная влажность, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | от 30 до 98    |
| - атмосферное давление, кПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | от 70 до 106,7 |
| Масса, кг, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,5            |
| Срок службы счетчика, лет, не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35             |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350000         |
| <sup>1)</sup> По требованию заказчика возможна реализация настраиваемого интервала усреднения мощности из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 мин.<br><sup>2)</sup> Минимальная глубина хранения профиля нагрузки при других значениях интервала усреднения может быть рассчитана по формуле $D_{мин} = (I_{тек} \cdot D_{30})/30$ , где $I_{тек}$ – текущий интервал усреднения мощности, минут; $D_{30}$ – глубина хранения профиля нагрузки при интервале усреднения 30 мин, сут. |                |

### Знак утверждения типа

наносится на панель счетчика офсетной печатью (или другим способом, не ухудшающим качества), на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Комплект поставки счетчиков

| Наименование                                                                                                                                                                                                 | Обозначение       | Количество | Примечание                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный «МИРТЕК–32–РУ»                                                                                                                                  | «МИРТЕК–32–РУ»    | 1 шт.      | Исполнение соответствует заказу                                                                                                                               |
| Пломба свинцовая                                                                                                                                                                                             | —                 | 1 – 3 шт.  | В зависимости от типа корпуса                                                                                                                                 |
| Леска пломбировочная                                                                                                                                                                                         | —                 | 1 – 3 шт.  | В зависимости от типа корпуса                                                                                                                                 |
| Руководство по эксплуатации                                                                                                                                                                                  | МИРТ.411152.048РЭ | 1 шт.      | В электронном виде                                                                                                                                            |
| Формуляр                                                                                                                                                                                                     | МИРТ.411152.048ФО | 1 шт.      | В бумажном виде                                                                                                                                               |
| Дистанционное индикаторное устройство                                                                                                                                                                        | —                 | 1 шт.      | Поставляется только со счетчиками в корпусных исполнениях для установки на опору ЛЭП, по согласованию с заказчиком может быть исключено из комплекта поставки |
| Кронштейн для крепления на опоре ЛЭП                                                                                                                                                                         | —                 | 1 шт.      | Поставляется только со счетчиками в корпусных исполнениях для установки на опору ЛЭП                                                                          |
| Упаковка                                                                                                                                                                                                     | —                 | 1 шт.      | Потребительская тара                                                                                                                                          |
| Технологическое программное обеспечение                                                                                                                                                                      | —                 | 1 шт.      | В электронном виде по отдельному заказу                                                                                                                       |
| Примечание – Последние версии технологического программного обеспечения и документации размещены на официальном сайте <a href="http://mirtekgroup.com">mirtekgroup.com</a> и свободно доступны для загрузки. |                   |            |                                                                                                                                                               |

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 3 «Подготовка и порядок работы» руководства по эксплуатации МИРТ.411152.048РЭ.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2;

ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии;

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Приказ Росстандарта от 23 июля 2021 г. № 1436 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»;

МИРТ.411152.048ТУ Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «МИРТЕК-32-РУ». Технические условия.

### **Изготовители**

Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ООО «МИРТЕК»)

ИНН 6154125635

Адрес: 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское ш., д. 15-к

Телефон/факс: +7 (8634) 34-33-33

E-mail: [info@mirtekgroup.ru](mailto:info@mirtekgroup.ru)

Веб-сайт: [mirtekgroup.com](http://mirtekgroup.com)

Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ООО «МИРТЕК»)

ИНН 2537127005

Адрес: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 42Д

Телефон: +7 (423) 246-44-04

E-mail: [info@mirtekgroup.ru](mailto:info@mirtekgroup.ru)

Веб-сайт: [mirtekgroup.com](http://mirtekgroup.com)

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Веб-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

в части вносимых изменений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Факс: +7 (495) 546-45-01

E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru)

Веб-сайт: [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральное агентство по техническому регулированию и  
метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 1BDA70098FBD4FA29944FE6CFD237DB5  
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович  
Действителен: с 29.09.2022 до 23.12.2023